



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567

Portal da Cidadania: [www.mococa.sp.gov.br](http://www.mococa.sp.gov.br)

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
1520	29.09.20	AB

OF.Nº876/2020

Mococa, 29 de Setembro de 2020.

Ref: Requerimento nº366/2020.

Senhor Presidente:

Pelo presente, solicita providências quanto aos problemas recorrentes nas unidades habitacionais populares de São Benedito, constante do requerimento supra mencionado de autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Aloysio Taliberti Filho, Daniel Giroto, Edimilson Manoel, Elisângela Maziero, José Roberto Pereira, Claudinei F. Gonçalves e Valdirene Donizeti da Silva Miranda, aprovado pelo Plenário dessa Câmara:

Conforme informações prestadas pelo Diretor do Departamento de Obras, a empresa foi notificada, cuja cópia segue em anexo.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

  
DR. FELIPE MERO NAUFEL  
Prefeito Municipal

CIENTE OS SENHORES  
VEREADORES. ARQUIVE SE  
Sala das Sessões \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
05 OUT 2020

Exmo. Sr.  
ELIAS DE SISTO  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP  
Nesta.

DESPACHO  
do Expediente da Próxima  
Sessão \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
05 OUT 2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**NOTIFICAÇÃO**

**Objetivo**

Reparos à serem executados nas Unidades Habitacionais Populares de São Benedito das Areias – MOCOCA G.

Venho por meio desta, que seja feito todos os reparos necessários, como:

- Ausência de bóia em caixa d'água;
- Vazamento em descarga;
- Registro do chuveiro encontra-se espanado;
- Soleira do vitrô do banheiro está quebrada e corrimões estão mal instalados;
- Torneira do tanque sem água;
- Abertura irregular da porta da sala;
- E demais irregularidades após vistorias as casas.

Portanto, necessário que cumpram todos os itens citados acima de prazo imediato. Caso descumpra as exigências, estará sujeito ao encaminhamento do processo para o jurídico.

Referente à CONSTRUÇÃO DE 70 U.H.s NO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO – MOCOCA “G” do Processo nº 001/2015 e Contrato 084/2015. Empresa responsável: TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**João Baptista Tonolli Junior**  
**ENGENHEIRO CIVIL CREA: 040045540-4**  
**Diretor do Departamento de Obras**

Mococa – SP, 25 de Setembro de 2020.