



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 3665 5021
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/23

De: Vigilância Sanitária de Mococa


Para: Câmara Municipal de Mococa/Sr. Guilherme de Souza Gomes

Referente ao ofício nº 045/2023/PRES/CMM

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
0584	23/03/23	<i>[Handwritten Signature]</i>

23/03/2023

FÁTIMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, nº 41 Jardim Santa Maria – Tel.: (19) 3665 5021
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

Ofício Visa nº 011/23
pmf

Mococa, 23 de março de 2.023

Senhor Presidente,

Encaminho através deste, resposta referente ao Ofício nº 045/2023/PRES/CMM de 14/03/2023, laudo de vistoria elaborado pelo arquiteto da Equipe de Vigilância Sanitária.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paula Mazzaro Freiria
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Mococa- SP

Prezado Senhor
Guilherme de Souza Gomes
Presidente da Câmara Municipal de Mococa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Cajuru, 41- Jd. Santa Maria – Fone (19) 3665 5021
e-mail: vsanitaria@mococa.sp.gov.br

LAUDO DE VISTORIA

**Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mococa
Guilherme de Souza Gomes**

Em resposta ao ofício nº 045/2023/PRES/CMM e requerimento nº 128/2023 de autoria do vereador José Roberto Pereira , venho expor o seguinte

Rodolfo Jesus Pontes Filho , Arquiteto CAU nº A 2543-7 da Vigilância Sanitária de Mococa que em vistoria no local solicitado ,sito à Avenida João Batista de Lima Figueiredo nº 4311 e 4325 verifiquei que no local existe uma nascente de águas pluviais que escorre pela entrada deste imóvel de nº 4311 e 4325 e odor de esgoto.

A água declina de um matagal existente ao lado direito desta propriedade e que nesta vistoria ficou impossível de adentrar no mesmo. Toda esta água e mais terra e areia ficam paradas na entrada deste imóvel.

Deverá ser feita uma limpeza no local com roçada no mato para que se veja a necessidade dos serviços inclusive a procedência do cheiro de esgoto. Após deverá ser executada uma caixa para captação de águas de chuva com lançamento na boca de lobo mais próxima ou mesmo o Córrego Santa Elisa O projeto e execução dos serviços fica a cargo da Prefeitura Municipal de Mococa através da Secretaria de Obras e Projetos não cabendo a Vigilância Sanitária este tipo de serviço.

Sem mais para o momento , agradecemos cordialmente

Mococa, 22 de março de 2023.

Rodolfo Jesus Pontes Filho
Arquiteto