



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
3.256	17/NOV. 2014	

**DESPACHO
APROVADO**

Sala das Sessões

17/11/14

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

REQUERIMENTO Nº. 1162 /2014.

Solicita informações à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP/Mococa, acerca da possibilidade de ligação da rede de abastecimento de água no Cemitério Municipal do Distrito de Igarai.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP/Mococa, para que informe a esta Casa de Leis, a possibilidade de determinar a ligação da rede de abastecimento de água no Cemitério Municipal do Distrito de Igarai.

Justificativa:-

O Cemitério Municipal do Distrito de Igarai não possui rede de abastecimento de água potável. O fornecimento ocorre por meio de caminhões-pipa que captam água de açudes próximos e abastecem uma caixa d'água. Pelo fato da água não ser potável, sua utilização se restringe aos serviços de limpezas diversas e às irrigações de plantas, no entanto, é comum a ingestão dessa água por pessoas que desconhecem sua procedência.

Ressalto ainda que, a uma distância de 300 (trezentos) metros do Cemitério há um reservatório de água da SABESP, portanto, seria viável a extensão da rede já existente até o Cemitério.

Ciente dos compromissos da equipe da SABESP, sempre tão solícita com o Poder Legislativo, apresento o requerimento e aguardo especial atenção ao pedido.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 17 de novembro de 2014.

GILMAR ALVES
Gilmar Igarai - Vereador/PTB

RGDM - 1333/14

Mococa, 22 de Dezembro de 2014.

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Mococa
Sr. Guilherme de Souza Gomes
Praça Marechal Deodoro, 26 - Centro
Mococa/SP

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
3597	23.12.14	

Prezado Senhor,

Em atendimento à vossa solicitação, através do Ofício nº.922/2014-CMM, informamos que para abastecer com água potável ao Cemitério Municipal do Distrito de Igarai, há necessidade de execução de 316,00m de rede em PVC, diâmetro de 50mm.

Ressaltamos que devido ao desnível existente entre o reservatório da SABESP e o referido local, o abastecimento dependerá também de instalação de um conjunto moto bomba junto ao reservatório.

Informamos ainda que, a rede de água assim como o conjunto moto bomba são de responsabilidade do interessado, atendendo às normas da SABESP.


Sem mais para o momento, no aguardo do pronunciamento de V.Sª., subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Engº José Edson Ribeiro
Matr. 85046-6
Gerente Setor Técnico - RGDM.2

DESPACHO

Para o Expediente da Próxima
Sessão CM 12/12/15


LUIZ BRAZ MARIANO
PRESIDENTE

**CIENTES OS SENHORES
VEREADORES. ARQUIVE-SE**
Sala das Sessões 02/12/15


LUIZ BRAZ MARIANO
PRESIDENTE